DIMPO LTDA.

Bogotá, D.C.4 de marzo de 2010

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Dirección Administrativa y Financiera
Tunja Boyacá

Asunto: Aclaración Licitación Pública No. 14/2010

ITEM 8 Extensión de 10 metro:

- **ACLARACIÓN:** Calibre del cable si requiere polo a tierra.

ITEM 10 Cargador de baterías:

- **ACLARACIÓN:** Son cargadores para batería de carro o cargador para radio de comunicación, si es este favor informar la marca de los radios portátiles.

ITEM 15 Cable resortado:

- **ACLARACIÓN:** La cantidad, el cual no está discriminado en los pliegos.

ITEM 26 Marco de aluminio:

- **ACLARACIÓN:** Discriminar, si es el marco armado o el perfil para armar el marco.

Atentamente,

NELSON SARMIENTO Q
Gerente General

CARRERA 19 No. 84-96 OF. 205
TELEFAX: (57-1) 2563636 2574210 6232051
ventasdimpo@dimpo.com.co
Bogotá D.C.

05-03-2010
8:15 am.

C.S.G-APF 028
Tunja 05 de Marzo del 2010

Doctora
ANA YANETH JIMENEZ PINZÒN
Coordinadora Oficina de Bienes y Suministros
UPTC

Ref: Respuesta a las observaciones hechas por la empresa DIMPO LTDA

1. Item No 8: el calibre del cable que se requiere e 3 x 14 polo a tierra
2. Ítem 10 el cargador que se requiere es para pilas AA de 9 voltios
3. Item 15 la cantidad requerida son 100 unidades para auricular
4. Ítem 26 se requiere del marco armado para pantalla de 60 x 60 de 4 x 17 vatios balastro electrónico

Cordialmente

PLINIO HERNANDEZ GAMBA
Electricista UPTC