

NOTAS :

- CAPACIDAD MODERADA DE DISIPACION DE ENERGIA (D.M.O).
- CAREA VAN. 0.30 T/m2. (PLACAS) 0.05 T/m2 (CUBIERTA).
- CAREA MUERTA: 0.68 T/m2. (PLACAS) 0.05 T/m2 (CUBIERTA).
- SISTEMA ESTRUCTURAL: PORTICOS EN CONCRETO REFORZADO.
- CRIPO DE USO III.
- EL PRIMER FLEJE DEBE IR A 5cm DE LA CARA DEL APOYO.
- IMPERMEABILIZAR VIGA CANAL.

MODIFICACIONES		
DESCRIPCIONES	FECHA	EJECUTO

NOMENCLATURA REFUERZO			
No. VARILLA	DIAMETRO	LONGITUD (CANCAMOS)	TRASLAPES (CANCAMOS)
2	1/4	10	45
3	3/8	15	55
4	1/2	20	70
5	5/8	25	85
6	3/4	30	125
7	7/8	35	140
8	1	40	180

ESPECIFICACIONES

CONCRETO: $f'c = 4,000$ P.S.I. (COLUM. Y PANTI)
$f'c = 3000$ P.S.I (VIGAS Y ETC)
$f'c = 2,000$ P.S.I.
ACERO: $fy = 4,000$ P.S.I. # 3/8"
$fy = 3,000$ P.S.I. (VIGAS Y ETC)
$fy = 2,000$ P.S.I. # 1/4"

CANTIDAD VARILLAS
NUMERO VARILLAS
2 # 4 2 5
LONGITUD EN DECIMETROS



Ing. LISANDRO RODRIGUEZ
Especialista en Estructuras U.P.T.C

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

PROYECTO : EDIFICIO DE AULAS 2011
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA SEDE CENTRAL -TUNJA-

CONTENIDO : DESPIECE DE VIGAS AEREAS

Dibujo :	L. RODRIGUEZ R.
Archivo :	EST EDIF AULAS UPTC TUNJA.dwg
Escala :	1 : 7.5
Calculo :	L. RODRIGUEZ R.
Revisó :	Tunja (Boyacá) Abril 2012
Plano No. :	12 DE 16

MAT. PROP. No. : 1252021571 BOYACA

Nota del calculista: La responsabilidad sobre los diseños estructurales se mantiene siempre y cuando lo construccion se realice en su integridad de acuerdo a los presentes planos.

DIMENSIONES PARA EL DOBLAMIENTO DE VARILLAS

DIMENSIONES (en mm) PARA GANCHOS ESTANDAR

DESIGNACION DE LA BARRA	D	GANCHO 180°		GANCHO 90°	
		L	C	M	L	C
No4	76.2	190	102	222	203
No5	95.4	238	127	278	254
No6	114.6	286	153	334	306
No7	133.2	333	178	388	355
No8	152.4	381	203	444	406
No9	229.6	521	258	547	488
No10	258.4	586	291	616	549
No11	286.4	649	322	683	609
No14	430.0	915	430	887	774
No18	573.0	1219	573	1183	1031

Para el doblamiento de las barra de refuerzo principal.